





| Производитель | Внешний вид огнетушителя | Требование изготовителя к техническому обслуживанию | Периодичность проведения |
|--------------------------------------|---|---|----------------------------------|
| Порошковые огнетушители (ОП) | | | |
| ООО «Ярпожинвест» |  | Проверка показаний манометра | Не реже одного раза в три месяца |
| ООО «Огнеборец» |  | Внешний осмотр | Не реже одного раза в год |
| ООО «Меланти» |  | Внешний осмотр | Не реже одного раза в три месяца |
| | | Проверка показаний манометра | Не реже одного раза в три месяца |
| ООО «Производственный комплекс «РИФ» |  | Проверка показаний манометра | Не реже одного раза в три месяца |


Углекислотные огнетушители (ОУ)



| | | | |
|--------------------------------------|--|-------------------------------------|----------------------------------|
| ЗАО «Пожтехника» (Иней) |  | Внешний осмотр | Не реже одного раза в три месяца |
| | | Проверка массы заряда (взвешивание) | Не реже одного раза в год |
| ООО «Ярпожинвест» |  | Проверка массы заряда (взвешивание) | Не реже одного раза в год |
| ООО «Производственный комплекс «РИФ» |  | | |
| ООО «ФАЭКС» |  | | |

Огнетушители воздушно-эмульсионные (ОВЭ)

| | | | |
|--|---|---|----------------------------------|
| ООО «Научно-производственное объединение «Передовые технологии» (BONTEL) |  | Проверка давления рабочего газа в баллоне | Не реже одного раза в три месяца |
| ООО «Пожнотех» |  | Внешний осмотр | Не реже одного раза в месяц |
| | | Проверка давления рабочего газа в баллоне | Не реже одного раза в месяц |
| ООО «Торговый дом «Русинтэк» |  | Проверка давления рабочего газа в баллоне | Не реже одного раза в месяц |

Огнетушители воздушно-пенные (ОВП)

| | | | |
|--|---|------------------------------|-----------------------------|
| ООО «МосАвто Тракт Групп» (Минипожарный) |  | Проверка показаний манометра | Не реже одного раза в месяц |
| | | Внешний осмотр | Не реже одного раза в месяц |

| | | | |
|------------------------|---|---------------------------------------|----------------------------------|
| ООО «Ярпожинвест» |  | Проверка показаний манометра | Без указания периодичности |
| ЗАО «Пожтехника» (Миг) |  | Внешний осмотр | Не реже одного раза в три месяца |
| | | Контроль утечки огнетушащего вещества | Не реже одного раза в три месяца |

Примечание к таблице: в документации заводов-изготовителей могут быть указаны также иные операции по обслуживанию огнетушителей, которые проводятся с периодичностью один раз в год или реже (раз в пять-десять лет).